

# DERTHONA SERRAMENTI

DERTHONA SERRAMENTI S.R.L.  
Via Vecchia Fornace  
15058 Viguzzolo - AL  
Tel. 0131 897900  
Fax 0131 897008  
e-mail: [info@derthonaserramenti.it](mailto:info@derthonaserramenti.it)  
web: [www.derthonaserramenti.it](http://www.derthonaserramenti.it)

CERTIFICAZIONI  
Resistenza  
all'effrazione

## LABORATORIO PROVE SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA

Correggio, 26/01/05

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA N° 066A/04

Committente: DERTHONA SERRAMENTI SRL  
VIA VECCHIA FORNACE – VIGUZZOLO (AL)  
per conto della Ditta: c.s.

### PROVE ESEGUITE:

Resistenza all'effrazione sotto carico statico (UNI ENV 1628 – UNI ENV 1627);  
Resistenza all'effrazione sotto carico dinamico (UNI ENV 1629 – UNI ENV 1627);  
Resistenza all'effrazione sotto l'azione manuale (UNI ENV 1630 – UNI ENV 1627).

### DIMENSIONE INFISSO:

Perimetro apribile: 6,19 m  
Superficie totale: 1,66 m<sup>2</sup>

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:  
QUO VADIS T68/68


**LABORATORIO TECNOLOGICO  
LEGNOLEGNO s.c.**  
Via Pio La Torre, 11  
42015 CORREGGIO (RE)  
Tel. 0522 733011 - Fax 0522 732836

*Resistenza all'effrazione sotto carico statico (secondo UNI ENV 1628 e UNI ENV 1627): conforme*  
*Resistenza all'effrazione sotto carico dinamico (secondo UNI ENV 1629 e UNI ENV 1627): conforme*  
*Resistenza all'effrazione sotto l'azione manuale (secondo UNI ENV 1630 e UNI ENV 1627): conforme*


**CLASSE DI RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE CONSEGUITA: 2**

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n° 066A/04 del 26/01/05 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico  
Antonio D'Albo

  
.....

La Direzione Generale  
Stefano Mora

  
.....

Il Responsabile Squadra  
Davide Barbato

  
.....

Data: 10/01/2005

Revisione 0