

DERTHONA SERRAMENTI

DERTHONA SERRAMENTI S.R.L.
Via Vecchia Fornace
15058 Viguzzolo - AL
Tel. 0131 897900
Fax 0131 897008
e-mail: info@derthonaserramenti.it
web: www.derthonaserramenti.it

CERTIFICAZIONI
Permeabilità all'aria
Tenuta all'acqua
Resistenza al vento
Trasmittanza termica

ORGANISMO DI PROVA NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE EUROPEA CON N° 1709

Pagina 11 di 11

CODICE CLIENTE: 444

Rapporto n° 237/07

LABORATORIO PROVE SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA

Correggio, 22/10/2007

SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 237/07

Committente: DERTHONA SERRAMENTI SRL
VIA VECCHIA FORNACE - VIGUZZOLO (AL)
per conto della Ditta: c.s.

PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (UNI EN 1026:2001 – UNI EN 12207:2000);

Tenuta all'acqua (UNI EN 1027:2001 – UNI EN 12208:2000);

Resistenza al carico del vento (UNI EN 12211:2001 – UNI EN 12210:2000);

Calcolo della trasmittanza termica (UNI EN ISO 10077-1:2007).

DIMENSIONE INFISSO:

Perimetro apribile: 9,25 m

Superficie totale: 2,99 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

PORTAFINESTRA "TONDO 68"

PERMEABILITA' ALL'ARIA (SECONDO UNI EN 1026:2001 E UNI EN 12207:2000): 4


TENUTA ALL'ACQUA (SECONDO UNI EN 1027:2001 E UNI EN 12208:2000): E750

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO (SECONDO UNI EN 12211:2001 E UNI EN 12210:2000): C2

CALCOLO DELLA TRASMITTANZA TERMICA (SECONDO UNI EN ISO 10077-1:2007): 1,93 W/(m²K)

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n° 237/07 del 22/10/2007 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Antonio D'Albo




LABORATORIO TECNOLOGICO

LEGNOLEGNO s.c.

Via Pio La Torre, 11
42015 CORREGGIO (RE)
Tel. 0522 733011 - Fax 0522 732836

Il Responsabile Prove
Daniele Cogliano




M003-PO06
rev. 20

Emesso: DT

Approvato: DGE

Data: 05/07/2007



n° 0417

ORGANISMO DI PROVA NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE EUROPEA CON N° 1709	Pagina 10 di 10
CODICE CLIENTE: 444	Rapporto n° 238/07

LABORATORIO PROVE SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA

Correggio, 22/10/2007

SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 238/07

Committente: DERTHONA SERRAMENTI SRL
VIA VECCHIA FORNACE - VIGUZZOLO (AL)
per conto della Ditta: c.s.

PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (UNI EN 1026:2001 – UNI EN 12207:2000);
Tenuta all'acqua (UNI EN 1027:2001 – UNI EN 12208:2000);
Resistenza al carico del vento (UNI EN 12211:2001 – UNI EN 12210:2000);
Calcolo della trasmittanza termica (UNI EN ISO 10077-1:2007).

DIMENSIONE INFISSO:


Perimetro apribile: 6,73 m
Superficie totale: 1,95 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:
FINESTRA "TONDO 68"

PERMEABILITA' ALL'ARIA (SECONDO UNI EN 1026:2001 E UNI EN 12207:2000): 4
TENUTA ALL'ACQUA (SECONDO UNI EN 1027:2001 E UNI EN 12208:2000): E1050
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO (SECONDO UNI EN 12211:2001 E UNI EN 12210:2000): C3
CALCOLO DELLA TRASMITTANZA TERMICA (SECONDO UNI EN ISO 10077-1:2007): 1,86 W/(m²K)


Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n° 238/07 del 22/10/2007 emesso da questo Laboratorio.


Il Direttore Tecnico
Antonio D'Albo



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 CORREGGIO (RE)
Tel. 0522 733011 - Fax 0522 732836

Il Responsabile Prove
Andrea Cirelli



M003-PO06 rev. 20	Emesso: DT	Approvato: DGE	Data: 05/07/2007		 n° 0417
----------------------	------------	----------------	------------------	--	--